

Registru întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali deservii de SRL "Edineț-Gaz" perioada 01.01.2022 - 31.03.2022

Numărul de consumatori (locuri de consum), deservii în perioada de referință (NCT), inclusiv: numărul locurilor de consum ale CC **34619**
 Numărul de consumatori casnici (CC), **34619**
 Numărul de consumatori nongazici (CN), **796** numărul locurilor de consum ale CN **1125**

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OSD	Nivelul de presiune (înaltă PI / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum			Programat/ Neprogramat (PN)	Cauza, conform clasificării din pct. 16	Descriere detaliată
						OST, min.	OSD, min.	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Dondușeni	Tirnova	PRG nr.48, 49, 50, 51, 57, 75, 76, 77, 85, 79, 80, 81, 41, 24, 84 și rețelele de distribuție în aval	PM	24.01.2022	9:50:00		390					N	AT	Efectuarea lucrărilor de reparație a porțiunii de conductă, deteriorată în rezultatul unui accident rutier
Edineț	Edineț	Instalațiile de utilizare din str. Ș. Bucovinei nr.9 ap. 21 ,29 ,33, 37	PJ	25.01.2022	11:05:00		35					P		Reconstrucția instalației de utilizare din apartamentul nr.25
Ocnia	Ocnia	PRG nr.20 și conducta de distribuție aferentă	PM	03.02.2022	15:00:00		300					N	AT	Efectuarea lucrărilor de lichidare a consecințelor incidentului, manifestat prin deteriorarea conductei suprapraterane DN150 în rezultatul unui accident rutier (reclamație de avarie nr.40)
Ocnia	Ocnia	PRG nr.22 și conducta de distribuție aferentă	PM	03.02.2022	15:00:00		1245					N	AT	Efectuarea lucrărilor de lichidare a consecințelor incidentului, manifestat prin deteriorarea conductei suprapraterane DN150 în rezultatul unui accident rutier (reclamație de avarie nr.40)
Edineț	Edineț	Conducta de distribuție din str. Independenței	PM	10.02.2022	10:00:00		140					P		Racordarea noului PRG nr.234 și efectuarea lucrărilor de racordare a instalației de utilizare a noului consumator din str. Independenței, 117/1.
Dondușeni	Dondușeni	Instalațiile de utilizare din str. Independenței, 1/1 (scara 2)	PJ	11.02.2022	8:45:00		60					P		Efectuarea lucrărilor de înlocuire armaturii de închidere DN20 în casa scării
Edineț	Edineț	Instalațiile de utilizare din str. Ș. Bucovinei nr.21 ap. 31, 36, 41, 46.	PJ	21.02.2022	9:30:00		290					P		Reconstrucția instalației de utilizare din apartamentul nr.26
Edineț	Edineț	PRG nr.153 și conducta de distribuție aferentă	PM	21.02.2022	9:10:00		170					P		Efectuarea lucrărilor de reparație a PRG nr.153.
Ocnia	Vălcineț	Instalația de utilizare a unei casei de locuit	PJ	23.02.2022	20:10:00		65					N	AT	Întreruperea livrării gazelor pe durata stingerii incendiului la locul de consum a consumatorului Bobovichi N, de către pompieri (reclamație de avarie nr.069) și examinarea tehnică a locului de consum
Ocnia	Calarasovca	Instalația de utilizare a unei casei de locuit	PJ	25.03.2022	18:20:00		3820					N	AT	Întreruperea livrării gazelor pe durata stingerii incendiului la locul de consum a consumatorului Pavlova N de către pompieri (reclamație de avarie nr.129) și examinarea tehnică a locului de consum
Dondușeni	Dondușeni	Conducta de distribuție aferentă PRG nr. 69	PJ	30.03.2022	10:55:00		240					P		Efectuarea lucrărilor de înlocuire a armaturii de închidere DN32 la intrarea gazelor în blocul de locuit din str. Independenței, 19
Edineț	Edineț	PRG nr.32 și conducta de distribuție aferentă	PM	31.03.2022	09:00:00		105					P		Efectuarea lucrărilor de reparație a PRG nr.32