

Registrul intreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali deservii de SRL "Edineț-Gaz" perioada 01.04.2022 - 30.06.2022

Numărul de consumatori (locuri de consum), deservii în perioada de referință (NCI), inclusiv: **34687**
 Numărul de consumatori casnici (CC), **34687** numărul locurilor de consum ale CC **34687**
 Numărul de consumatori noncasnici (CN), **799** numărul locurilor de consum ale CN **1129**

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OSD	Nivelul de presiune (înaltă P1 / medie PM / joasă PJ)	Data intreruperii	Ora intreruperii	Durata intreruperii			Numărul locurilor de			Programat/Neprogramat (PN)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată	
						OST, min.	OSD, min.	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Briceni	Tabani	PRG nr.17 și conducta de distribuție aferentă	PM	03.04.2022	8:55:00		175		175	29	1	30	N	AT	Intreruperea livrării gazelor pe durata stingerii incendiului la locul de consum a consumatorului Gutu Veronica L., de către pompieri (reclamație de avarie nr.110) și examinarea tehnică a locului de consum.
Ocnîța	Bîrnova	PRG nr. 89 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PM	07.04.2022	8:20:00		55	55		2		2	N	AC	Blocarea supapei obturatoare de siguranță la PRG nr. 89 (reclamație de avarie nr.148)
Briceni	Briceni	Conducta de distribuție aferentă PRG Nr1	PJ	11.04.2022	8:30:00		3390	3390	464			464	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei subterane de distribuție de presiune joasă
Ocnîța	Paustova	PRG nr. 18 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PM	12.04.2022	13:15:00		125	125	13			13	N	AC	Blocarea supapei obturatoare de siguranță la PRG nr. 18 (reclamație de avarie nr.155)
Ocnîța	Ocnîța	PRG nr. 20 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PM	17.04.2022	15:20:00		65	65	1	1		2	N	AC	Blocarea supapei obturatoare de siguranță la PRG nr. 20 (reclamație de avarie nr.169)
Donduseni	Pocrovca	PRG nr. 27 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PM	27.04.2022	9:30:00		85	85	2			2	P		Efectuarea lucrărilor de înlocuire a PRG nr. 27
Edineț	Edineț	PRG nr.111 și conducta de distribuție aferentă	PM	28.04.2022	9:00:00		125	125	49			49	P		Efectuarea lucrărilor de reparație a PRG nr.111.
Donduseni	Baraboi	PRG nr. 25 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PM	29.04.2022	9:40:00		320	320	18			18	P		Efectuarea lucrărilor de înlocuire a PRG nr. 25. Executarea lucrărilor de verificare la etanșetate a conductor de presiune joasă exterior și interior
Briceni	Corjeuți	PRG nr.24 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PM	03.05.2022	16:15:00		82	82	1		1	1	N	AT	Efectuarea lucrărilor de lichidare a consecințelor incidentului legat de deteriorarea conductei subterane din PE De-32 în timpul efectuării lucrărilor neautorizate de terasament pentru instalarea unui gard în fața casei.Reclamație de avarie Nr164
Edineț	Edineț	89 PRG conform schemei nr.7.3.1; și rețelele de distribuție în aval	PM	11.05.2022	8:00:00		2070	2070	1874	77		1951	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei de presiune medie conform schemei nr.7.3.1.
Donduseni	Baraboi	PRG nr. 10 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PM	16.05.2022	10:33:00		327	327	36			36	N	AC	Efectuarea lucrărilor de înlocuire a unui sector al rețelei de gaze supraterrane de presiune joasă DNS0, deteriorat în rezultatul căderii unui arbore
Ocnîța	Clocușna	Conducta de distribuție aferentă PRG N4	PJ	16.05.2022	9:00:00		186	186	4			4	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei supraterrane de distribuție de presiune joasă
Briceni	Briceni	Conducta de distribuție aferentă PRG nr.14	PM	16.05.2022	9:00:00		1800	1800	54			54	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelelor subterane supraterrane de distribuție de presiune medie și joasă
Ocnîța	Clocușna	Conducta de distribuție aferentă PRG N6	PJ	18.05.2022	9:15:00		215	215	6	1		7	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei supraterrane de distribuție de presiune joasă
Ocnîța	Mereșeuca	Conducta de distribuție aferentă PRG Nr18	PJ	19.05.2022	8:30:00		192						P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei supraterrane de distribuție de presiune joasă
Ocnîța	Mereșeuca	Conducta de distribuție aferentă PRG Nr10	PJ	20.05.2022	8:45:00		150		150	13		13	P		Efectuarea lucrărilor de înlocuire a unui sector al rețelei de gaze naturale supraterrane de presiune joasă DN32 de la PRG nr. 10
Briceni	Corjeuți	Conducta de distribuție în aval de SRM	PM	20.05.2022	17:16:00		1516	1516	1251	17		1268	N	AT	Efectuarea lucrărilor de lichidare a consecințelor incidentului legat de deteriorarea conductei supraterrane DN80 în rezultatul unui accident rutier (Reclamație de avarie nr.191)
Briceni	Grimancauți	Instalația de utilizare	PJ	22.05.2022	10:30:00		1760	1760	1			1	N	AT	Efectuarea lucrărilor de lichidare a consecințelor incidentului cauzat de conectarea neautorizată a unui încălzitor instantaneu de apă de către consumatorul final. (Reclamație de avarie nr.199)
Ocnîța	Gîrbova	Conducta de distribuție aferentă PRG Nr14	PJ	23.05.2022	8:30:00		150		150	4		4	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei supraterrane de distribuție de presiune joasă
Briceni	Briceni	Rețelele de distribuție către PRG nr.31	PM	23.05.2022	9:00:00		480	480	9			9	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei supraterrane de distribuție de presiune medie și joasă
Ocnîța	Bîrlădeni	Conducta de distribuție aferentă PRG Nr1	PJ	24.05.2022	9:00:00		145	145	6			6	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei supraterrane de distribuție de presiune joasă
Ocnîța	Ocnîța	Instalațiile de utilizare din str. Independenței, 74 (apartamentele 1, 4, 7, 13 scara 1, coloana 1)	PJ	24.05.2022	10:30:00		90	90	4			4	P		Racorodarea instalației de utilizare a noului consumator din apartamentul nr. 10
Ocnîța	Bîrlădeni	Conducta de distribuție aferentă PRG Nr 2	PJ	25.05.2022	9:00:00		190	190	10			10	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei supraterrane de distribuție de presiune joasă
Ocnîța	Bîrlădeni	Conducta de distribuție aferentă PRG Nr 3	PJ	26.05.2022	8:30:00		385	385	27	3		30	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei supraterrane de distribuție de presiune joasă
Ocnîța	Ocnîța	Conducta de distribuție aferentă P M uzina de producere or. Ocnita	PM	27.05.2022	9:00:00		148	148		1		1	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei supraterrane de distribuție de presiune medie
Ocnîța	Ocnîța	Conducta de distribuție aferentă PRG Nr 34	PM	30.05.2022	8:30:00		194	194	8			8	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei supraterrane de distribuție de presiune joasă
Ocnîța	Ocnîța	Conducta de presiune joasă (microaronaul "Iubilenii")	PJ	03.06.2022	9:00:00		465	465	142			142	N	AC	Efectuarea lucrărilor de înlocuire a scurgerilor de gaze depistate pe rețeaua de distribuție a microaronaul "Iubilenii"
Edineț	Edineț	Conducta de distribuție aferentă PRG nr.1	PJ	02.06.2022	09:00:00		1920	1920	157	5		162	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei subterane și supraterrane de distribuție de presiune joasă
Edineț	Edineț	18 PRG conform schemei nr.9; și rețelele de distribuție în aval	PM	07.06.2022	15:20:00		220	220	142	4		146	N	AT	Efectuarea lucrărilor de lichidare a consecințelor incidentului legat de deteriorarea conductei subterane din PE De63 în timpul efectuării lucrărilor neautorizate pe terasament pentru instalarea apeductului (Reclamație de avarie Nr334)
Ocnîța	Otaci	Instalațiile de utilizare din str. P. Korosaghin, 13 (apartamentele 33, 36, 39, 42, 46, 49, 52, 55 scara 3-4, coloana 7)	PJ	08.06.2022	09:00:00		175	175	9			9	P		Racorodarea instalației de utilizare a noului consumator din apartamentul nr. 58
Edineț	Edineț	2 PRG conform schemei nr.2A; nr.3 și rețelele de distribuție în aval	PM	08.06.2022	09:00:00		1980	1980	348	1		349	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelelor subterane supraterrane de distribuție de presiune medie și joasă.
Ocnîța	Clocușna	Conducta de distribuție aferentă PRG Nr 7	PJ	14.06.2022	8:55:00		205	205	16			16	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei supraterrane de distribuție de presiune joasă
Edineț	Zăbriceni, Chiurt	Rețelele de distribuție de presiune înaltă	PJ	15.06.2022	8:00:00		1680	1680	149	4		153	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelelor de distribuție de presiune înaltă, medie și joasă
Ocnîța	Clocușna	Conducta de distribuție aferentă PRG Nr 8	PJ	16.06.2022	9:05:00		270	270	23			23	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei supraterrane de distribuție de presiune joasă
Ocnîța	Bîrlădeni	Conducta de distribuție aferentă PRG Nr 4	PJ	20.06.2022	8:30:00		183	183	3			3	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei supraterrane de distribuție de presiune joasă
Ocnîța	Lipnic	Conducta de distribuție aferentă PRG Nr14	PJ	21.06.2022	8:00:00		256	256	40			40	P		Efectuarea lucrărilor de înlocuire a unui sector al rețelei de gaze naturale supraterrane de presiune joasă DNS7 de la PRG nr. 14
Ocnîța	Otaci	Instalațiile de utilizare din str. Prieteniei, 65 (apartamentele 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 scara 1, coloana 2)	PJ	21.06.2022	09:00:00		235	235	8			8	P		Racorodarea instalației de utilizare a noului consumator din apartamentul nr. 34
Ocnîța	Bîrlădeni	Conducta de distribuție aferentă PRG Nr 5	PJ	22.06.2022	8:30:00		194	194	7			7	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei supraterrane de distribuție de presiune joasă
Briceni	Briceni	Conducta de distribuție aferentă PRG N51	PM	20.06.2022	09:00:00		1920	1920	38			38	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei subterane (PE) de distribuție de presiune medie și joasă
Briceni	Colicauți	Conducta de distribuție interurata	PJ	21.06.2022	9:00:00		3300	3300	650	7		657	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelelor de distribuție de presiune înaltă, medie și joasă
Ocnîța	Bîrlădeni	Conducta de distribuție aferentă PRG Nr 6	PJ	24.06.2022	8:30:00		175	175	30			30	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei supraterrane de distribuție de presiune joasă
Ocnîța	Bîrnova	PRG nr. 8 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PM	24.06.2022	17:00:00		80	80	1			1	N	AC	Blocarea supapei obturatoare de siguranță la PRG nr. 8 (reclamație de avarie nr.294)
Edineț	Edineț	PRG nr.6, conform schemei comunale Zăbriceni și rețelele de distribuție în aval	PM	30.06.2022	11:10:00		138	138	1			1	N	AT	Efectuarea lucrărilor de lichidare a consecințelor incidentului legat de deteriorarea conductei subterane din PE De32 în timpul efectuării lucrărilor neautorizate pe terasament pentru instalarea gardului c.Zăbriceni (Reclamație de avarie Nr383)