

**Registrul întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali deserviți de SRL "Edineț-Gaz" perioada  
01.10.2022 - 31.12.2022**

Numărul de consumatori (locuri de consum), deserviți în perioada de referință (NCT), inclusiv:

Numărul de consumatori casnici (CC),	<b>34799</b>	numărul locurilor de consum ale CC	<b>34799</b>
raionul Briceni	<b>11339</b>		<b>11339</b>
raionul Edineț	<b>10090</b>		<b>10090</b>
raionul Rîșcani	<b>48</b>		<b>48</b>
raionul Dondușeni	<b>5059</b>		<b>5059</b>
raionul Soroca	<b>12</b>		<b>12</b>
raionul Ocnîța	<b>8251</b>		<b>8251</b>

Numărul de consumatori noncasnici (CN),	<b>801</b>	numărul locurilor de consum ale CN	<b>1116</b>
raionul Briceni	<b>224</b>		<b>325</b>
raionul Edineț	<b>292</b>		<b>409</b>
raionul Rîșcani	<b>2</b>		<b>2</b>
raionul Dondușeni	<b>101</b>		<b>125</b>
raionul Soroca	<b>1</b>		<b>1</b>
raionul Ocnîța	<b>181</b>		<b>254</b>

Nr. ordine	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OSD	Nivelul de presiune (înaltă P / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de			categoria de încadrare a întreruperii, h	NCi x Ti	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Cauza întreruperii
							OST, min.	OSD, min.	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	Ocnîța	Volcineț	PRG nr. 35 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PM	11.10.2022	6:08:00		240	240	43		43	36	10320	N	AC	Blocarea supapei obturatoare de siguranță la PRG nr. 35 (reclamație de avarie nr. 512)
2	Edineț	Edineț	PRG nr.154 și conducta de distribuție aferentă	PM	27.10.2022	9:00:00		250	250	19		19	36	4750	P		Efectuarea lucrărilor de reparație a PRG nr.154.
3	Dondușeni	Dondușeni	Conducta de distribuție aferentă PRG nr. 58	PJ	28.10.2022	8:30:00		330	330	29		29	36	9570	P		Efectuarea lucrărilor de reparație a unui tronson de conductă supratrană cu diametrul 50
4	Briceni	Trebisauti	PRG nr.4 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PM	29.10.2022	17:22:00		968	968	22		22	36	21296	N	AT	Efectuarea lucrărilor de lichidare a consecințelor incidentului legat de intervenția neautorizată a consumatorului Cușnir Dmitrii, manifestată prin închiderea dispozitivelor de deconectare din amonte-aval de PRG nr.4, și deteriorarea gazoductului de preseune joasă DN50 (Reclamație de avarie nr.385).
5	Briceni	Trebisauti	PRG nr.4 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PM	01.11.2022	16:20:00		1405	1405	22		22	36	30910	N	AT	Efectuarea lucrărilor de lichidare a consecințelor incidentului legat de intervenția neautorizată repetată a consumatorului Cușnir Dmitrii, manifestată prin închiderea robinetului din amonte de PRG nr.4 (Reclamație de avarie nr.388 ).
6	Dondușeni	s. Dondușeni	Conducta de distribuție aferentă PRG nr. 8	PJ	03.11.2022	12:00:00		240	240	8		8	36	1920	P		Efectuarea lucrărilor de reparație a unui tronson de conductă suprană cu diametrul 32
7	Dondușeni	Dondușeni	PRG nr. 52 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PM	08.11.2022	9:00:00		440	440	48		48	36	21120	P		Efectuarea lucrărilor de înlocuire a PRG nr.52
8	Edineț	Edineț	Instalațiile de utilizare din str. Ș. Bucovinei nr.27 ap. 10	PJ	22.11.2022	9:35:00		229	229	5		5	8	1145	P		Reconstrucția instalației de utilizare din apartamentul nr.10
9	Edineț	Trinca	Conducta de distribuție din s. Trinca	PM	22.11.2022	10:00:00		310	310	6	2	8	36	2480	P		Racordarea gazoduct cu presiune medie și efectuarea lucrărilor de racordare a instalației de utilizare a noului consumator din s.Trinca
10	Edineț	Edineț	Instalația de utilizare a unei casei de locuit pe str.M.Frunze 2	PJ	29.11.2022	20:10:00		724	724	1		1	36	724	N	AT	Întreruperea livrării gazelor pe durata stingerii incendiului la locul de consum a consumatorului Țapu V de către pompieri (reclamație de avarie nr.871) și examinarea tehnică a locului de consum
11	Briceni	Tețcani	Conducta de distribuție din sat.Tețcani	PM	22.11.2022	8:30:00		190	190	323		323	72	61370	P		Racordarea gazoductului cu presiune medie și efectuarea lucrărilor de racordare a instalațiilor de utilizare a 2 PRG noi din sat.Tețcani
12	Briceni	Bălcăuți	Conducta de distribuție din sat.Bălcăuți	PM	22.11.2022	14:00:00		180	180	5		5	36	900	P		Racordarea gazoductului cu presiune medie și efectuarea lucrărilor de racordare a instalațiilor de utilizare a 21 PRG noi din sat.Tețcani
13	Ocnîța	Otaci	PRG nr. 13 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PM	19.12.2022	4:20:00		260	260	13		13	36	3380	N	AC	Blocarea supapei obturatoare de siguranță la PRG nr. 13 (reclamație de avarie nr. 675)
14	Dondușeni	Dondușeni	Instalația de utilizare din str. Independenței 9/1, scara 1	PJ	22.12.2022	14:00:00		150	150	5		5	8	750	P		Reconstrucția instalației de utilizare din apartamentul nr.12
								0				0		0			
<b>14</b>			<b>TOTAL</b>				<b>0</b>	<b>5916</b>	<b>5916</b>	<b>549</b>	<b>2</b>	<b>551</b>		<b>170635</b>			